

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
Алферьевского сельского совета



А.Б. Благодаров

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ЛПУ санаторий «Березовая роща»



С.А. Селин

ОТЧЕТ

**о техническом обследовании системы горячего водоснабжения
ЛПУ санаторий «Березовая роща»**

1. Назначение существующей системы горячего водоснабжения:
горячее водоснабжение потребителей ТСЖ «Здравница» п. Березовая роща.
2. Протяженность сети горячего водоснабжения — 900 м.
3. Год ввода в эксплуатацию 1983 г.

Описание элементов системы:

1. водопровод ГВС воздушная, материал труб - сталь, диаметр труб от 76 до 100 мм;
 2. задвижки — 4 шт.
 3. затворы — 2 шт.
-
4. Износ — 100%
 5. Сведения об аварийности — нет.
 6. Оценка технического состояния объекта — оборудование работает без аварий, бывают незначительные сбои.
 7. Состояние по наружному виду: удовлетворительное, эксплуатация возможна.
 8. Предполагаемые рекомендации:
 - проведение планово-предупредительных ремонтов сети;
 - отбор проб по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Заключение:

Состояние системы централизованной системы горячего водоснабжения, расположенной по адресу: Пензенская обл., Пензенский р-н, п. Березовая роща, удовлетворительное.

Члены комиссии:

Главный инженер

В.В. Викторкин

Инженер по эксплуатации
оборудования котельной и тепловых сетей

А.В. Титов